

№ _____
на № _____ от _____

Директору
ООО НПП «Гималаи»
А. А. Гимадиеву

Отзыв о работе змеевикового холодильника.

Уважаемый Азат Асгатович!

Змеевиковый холодильник ХПЗ-320.33 сер. №21 эксплуатируется на нашей станции с января 2018 г. взамен двух последовательно соединённых холодильников, предназначенных для охлаждения отбираемой с турбины №6 пробы пара с температурой 500 °С, давлением 10 МПа.

За время работы змеевиковый холодильник ХПЗ-320.33 зарекомендовал себя как надёжный и неприхотливый в обслуживании теплообменник достаточной мощности, обеспечивающий температуру пробы на выходе, равную температуре охлаждающей воды на его входе. Наличие зазора между змеевиком и корпусом холодильника, увеличенного по сравнению с аналогами, обеспечивает легкость его разборки при проведении профилактических работ.

Зам. директора-главного инженера по обеспечению
технического состояния Нк ТЭЦ-1



И.Н. Смирнов